

# Albertslund Forsyning

## Fjernvarmedeklaration 2022

Andel af vedvarende Energi

85%


Rangering - CO2 udledning



13 Kg CO2/GJ

Rangering efter Energistyrelsens grænseværdier ved 200% metoden

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Albertslund Forsyning

13 Kg CO2/GJ



Grænseværdier ved 200% metoden

> 59 Kg CO2/GJ

40 - 59 Kg CO2/GJ

< 40 Kg CO2/GJ



Biobrændsler og vedvarende energi

Selskabets samlede andel CO<sub>2</sub>-neutrale brændsler

85%

Miljødeklaration - levering til forbrug

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
CO <sub>2</sub> (Kuldioxid - drivhusgas)	13,5 kg/GJ	48,6 g/kWh
CH <sub>4</sub> (Metan - drivhusgas)	2,5 g/GJ	9,1 mg/kWh
N <sub>2</sub> O (Lattergas - drivhusgas)	0,6 g/GJ	2,1 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO <sub>2</sub> -ækvivalenter)	13,6 kg/GJ	49,0 g/kWh
SO <sub>2</sub> (Svovldioxid)	3,6 g/GJ	13,0 mg/kWh
NO <sub>x</sub> (Kvælstofilter)	30,2 g/GJ	108,9 mg/kWh
CO (Kulilte)	28,7 g/GJ	103,4 mg/kWh
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	2,2 g/GJ	8,1 mg/kWh
Partikler	14,4 g/GJ	51,8 mg/kWh

Kontaktoplysninger

Selskab	Albertslund Forsyning
CVR	66 13 71 12
Adresse	Vognporten 9, 2620 Albertslund
Telefon	43 68 68 88
Web-site	fjernvarme.albertslund.dk

Deklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.

Deklarationen er udarbejdet af VEKS. Se nærmere på [www.veks.dk](http://www.veks.dk)

Deklarationen er udarbejdet efter metode beskrevet hos Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen og er baseret på 200%-metoden